

Zwoleń, dn.11.02.2011r.

Zamawiający
Gmina Zwoleń
reprezentowana przez Z-cę Burmistrza Zwolenia
Plac Kochanowskiego 1,
26-700 ZWOLEŃ
tel. 048 6762210, fax 048 6762418,
www.zwolen.pl ; e-mail:
burmistrz@zwolen.pl

RG-ZP-341/7/11

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Zagospodarowanie parku w Sycynie”. Numer ogłoszenia o zamówieni 44907-2011 z dn. 08.02.2011r.

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), wyjaśniam, co następuje:

Pytanie

„Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika dla słupów oświetleniowych aluminiowych, stalowych na słupy oświetleniowe wykonane z innego materiału np. słupy oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmocnianych włóknem węglowym. Ewentualne zastosowanie słupów kompozytowych nie podwyższy kosztów inwestycji, a przyniesie dodatkowe korzyści wynikające z unikalnych cech i właściwości materiału kompozytowego.”
Następnie wykonawca wymienia zalety zastosowania w/w słupów.

Odpowiedź:

Ad.1. Z uwagi, że inwestycja będzie realizowana w parku objętym ochroną konserwatorską a sam projekt w tym kształt i materiał, z jakiego mają być wykonane latarnie został uzgodniony z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, dlatego Zamawiający w celu zachowania zamierzonego ładu przestrzennego nie dopuszcza możliwości zastosowania słupów wykonanych z innego materiału lub w innym kształcie niż przedstawiony na rysunku technicznym nr 22. Nadmieniamy, że podane w części opisowej projektu oświetlenia ciągów pieszych (punkt 4.4.) typy słupów i opraw są **nieaktualne**.

Pytanie

- 1) Które należy wycenić słupy i lampy oświetleniowe, czy te ujęte w przedmiarze czy pokazane

na rysunkach.

2) Którą rozdzielnię obejmuje poz. 87 przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Ad.1. Przy określaniu wartości robót należy wycenić kompletne latarnie oświetlenia parkowego (słupy, oprawy i fundamenty) stylizowane w sposób przedstawiony na rysunku technicznym nr 22. Podane w części opisowej projektu oświetlenia ciągów pieszych (punkt 4.4.) typy słupów i opraw są **nieaktualne.**

Ad.2. Pozycja 87 w przedmiarze robót odnosi się do montażu szafy zasilającej Z.

/---/ Burmistrz Zwolenia