

Zwolen, dn.15.02.2011r.

Zamawiający
Gmina Zwolen
reprezentowana przez Z-cę Burmistrza Zwolenia
Plac Kochanowskiego 1,
26-700 ZWOLEN
tel. 048 6762210, fax 048 6762418,
www.zwolen.pl ; e-mail:
burmistrz@zwolen.pl
RG-ZP-341/7/11

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Zagospodarowanie parku w Sycynie”. Numer ogłoszenia o zamówieni 44907-2011 z dn. 08.02.2011r.

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), wyjaśniam, co następuje:

Pytanie

- 1) Proszę o określenie szerokości i głębokości posadowienia w gruncie fundamentu ogrodzenia.
- 2) Proszę o sprecyzowanie sposobu zbrojenia fundamentów
- 3) Proszę o określenie materiałów konstrukcji wzdłużnej przęsł ogrodzeniowych, bram i furtek,
- 4) Proszę o określenie odległości wypełnienia pionowego ogrodzenia.

Odpowiedź:

Ad.1. Fundamenty należy wykonać zgodnie z szeroko pojętymi zasadami sztuki budowlanej, z uwzględnieniem przepisów dotyczących posadowienia obiektów z uwagi na głębokości przemarzania gruntów. Zamawiający uważa, że szerokość 25cm i gł. 60cm pod cokół ogrodzenia, pod słupki przęsł 35/35 i gł. 90cm, pod słupy bram i furtek 50/50cm i gł. 120cm będzie wystarczające. Koszty wykonania wykopów i fundamentów należy uwzględnić w cenie oferty.

Ad.2. Fundamenty należy wykonać z betonu B20 na kruszywie zwirowym. Należy przewidzieć zbrojenie min 2 pręty # 10 na długości całego ogrodzenia. Koszty wykonania zbrojenia należy uwzględnić w cenie oferty.

Ad.3. i 4. Zastosowane w projekcie przęsła, bramy i furtki są elementami systemowymi typu Parada. Z uwagi, że inwestycja będzie realizowana w parku objętym ochroną konserwatorską a sam projekt w tym kształt i materiał, z jakiego ma być wykonane ogrodzenie zostały uzgodnione z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, a także w celu osiągnięcia zamierzonego ładu przestrzennego, parametry rozwiązań równoważnych muszą ściśle odpowiadać parametrom technicznym wskazanym w rozwiązaniu systemowym. W przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych (w tym zmiany w konstrukcji, materiałach, wymiarach i wyglądzie) ich parametry nie mogą być gorsze niż rozwiązanie systemowe, a zmiany takie będą wymagały akceptacji Zamawiającego i ponownego uzgodnienia z MWKZ. Koszty związane z zastosowaniem rozwiązań zamiennych i uzgodnień będą po stronie Wykonawcy.

/---/Burmistrz Zwolenia