

Zwoleń, dn.16.02.2011r.

Zamawiający
Gmina Zwoleń
reprezentowana przez Z-cę Burmistrza Zwolenia
Plac Kochanowskiego 1,
26-700 ZWOLEŃ
tel. 048 6762210, fax 048 6762418,
www.zwolen.pl ; e-mail:
burmistrz@zwolen.pl
RG-ZP-341/7/11

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Zagospodarowanie parku w Sycynie”. Numer ogłoszenia o zamówieni 44907-2011 z dn. 08.02.2011r.

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), wyjaśniam, co następuje:

Pytanie

- 1) Czy inwestor przewiduje wykonanie instalacji technicznej fontanny
 - filtracji i uzdatniania wody;
 - automatycznego uzupełniania wody;
 - możliwości opróżniania niecki, a w przypadku filtracji zrzutu popłuczyn;
 - oświetlenia;
 - umieszczenia urządzeń elektrycznych 230V w oddzielnym pomieszczeniu.
- 2) Czy jednostki miary użyte do opisu rysunków to milimetry ?
- 3) Czy Inwestor dopuszcza możliwość korekty projektu fontanny. Projekt przedstawiony w ogłoszeniu jest odwzorowaniem betonowych bortnic dostępnych między innymi w składach budowlanych. Precyzyjne określenie wymiarów eliminuje możliwość wyboru producenta, co może mieć znaczenie, dla jakości wyrobu. Kształt fontanny jest chyba przypadkowy, być może podyktowany dostępnością w składach budowlanych, mija się znacząco z proporcjami klasycznymi.

Odpowiedź:

Ad.1. Woda w fontannie będzie krążyła w obiegu zamkniętym. W pobliżu fontanny należy umieścić studzienkę z pompą i filtrem. Woda w obiegu będzie uzupełniana ze źródeł zewnętrznych (bez konieczności wykonywania odrębnej zasilającej instalacji wodociągowej). Należy przewidzieć możliwość opróżniania niecki fontanny i zrzutu popłuczyn ze studzienki w kierunku północnym. Do fontanny / studzienki należy doprowadzić instalację elektryczną zasilającą pompę, punkt sterowania będzie zlokalizowany w szafie Z przy estradzie. Nie przewiduje się dodatkowego oświetlenia fontanny.

Ad.2. Wymiary na rysunku 19 projektu technicznego podane są w milimetrach.

Ad.3. Z uwagi, że inwestycja będzie realizowana w parku objętym ochroną konserwatorską a sam projekt w tym kształt, materiał i wymiary, z jakiego ma być wykonana fontanna zostały uzgodnione z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, a także w celu osiągnięcia zamierzonego

ładu przestrzennego i nawiązania stylem do epoki renesansu, nie dopuszcza się możliwości zmiany parametrów fontanny w stosunku do pokazanych na rys. technicznym projektu nr 19.

/---/ Burmistrz Zwolenia