

Gmina Zwolen
Plac Kochanowskiego 1,
26-700 ZWOLEŃ
tel. 048 6762210, fax 048 6762418,
www.zwolen.pl;
e-mail: burmistrz@zwolen.pl
RG.ZP.271.20.12.12

Zwolen, dn.23.11.2012r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:” **Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w południowo- wschodniej części gminy Zwolen** „,

Numer ogłoszenia o zamówieni **237913 – 2012 z dnia 09.11. 2012r.**

Numer ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieni **242255 – 2012 z dnia 15.11.2012r.**

Działając na podstawie art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), Zamawiający w odpowiedzi na pytanie informuje:

Pytanie:

Proszę o doprecyzowanie specyfikacji rur wodociągowych PVC PN 10 DN160,110. Czy przez pojęcie „ *rury z uszczelką wbudowaną w kielich*” należy rozumieć rury z wydłużonym kielichem formowanym na gorąco wokół uszczelki EPDM wraz polipropylenowym pierścieniem mocującym (typu Power –Lock) ?.

Odpowiedź:

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wymaga, aby do budowy sieci wodociągowej Wykonawca zastosował „ *rury z uszczelką wbudowaną w kielich*” mogą to być rury typu Power-Lock lub inne, jednak o właściwościach nie gorszych . W przypadku zastosowania innego typu Zamawiający będzie wymagał złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały .

/---/Burmistrz Zwolenia